



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT N. 65933/REV001

pag. 1 di 1

Marghera

19/03/2003

rif.

Marchio UNI Vetri Stratificati

richiedente
proposer

GLAVERBEL CENTRE R & D
RUE DE L'AUREOLE 2 - 60400 JUMET (BELGIUM) (B)

campione
sample

Vetro stratificato/Laminated glass

prova eseguita dal / from 21/02/2003
test date al / to 7/03/2003

contrassegnato
reference

STRATOBEL 33.1

ricevuto il
received

19/02/2003 a mezzo vostro

Revision of 14/04/2011 for editorial editing.
This test report deletes and replaces the previous one n° 65933 dated 19/03/2003.

Attestazione di Prova di Tipo Type Test Attestation

Metodo di prova di durabilità secondo EN ISO 12543-4:1998 pt. 5.3.1
Test method for durability according to EN ISO 12543-4:1998 pt. 5.3.1

Campione: vetro stratificato Sample: laminated glass	Struttura (mm): Structure (mm):	3/0.38/3	STRATOBEL 33.1
---	------------------------------------	----------	----------------

Tipo di provino: provino ricavato dal taglio di una grande lastra

Bordo grezzo non lavorato
Nessuna protezione al bordo
Dimensioni 300 mm x 100 mm

Type of specimen: specimen cuts from larger pane

No edge worked
No edge protection
Dimensions 300 mm x 100mm


Metodo di supporto: solo un lato supportato dal portacampione

Method of supporting: one edge supported by test frame

Risultato della prova
Result of the test

Nessuna bolla; Nessuna delaminazione; Nessuna opacità
No bubbles; No delamination; No cloudiness

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Ennio Mognato



IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Antonio Tucci

Si attesta che il campione oggetto di analisi esibito dalla ditta richiedente presenta le caratteristiche sopra riportate. Il presente attestato si riferisce al campione esaminato e non può essere riprodotto parzialmente. In carta semplice per gli usi consentiti dalla legge.

We declare that the analysed sample, provided by the customer, presents the above-mentioned characteristics. This Test Report is relevant exclusively for the specimen tested and it cannot be partially reproduced. Issued on unstamped paper for the uses foreseen by the law.



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT N. 65935/REV001

pag. 1 di 1

Marghera

19/03/2003

rif.

Marchio UNI Vetri Stratificati

richiedente
proposer

GLAVERBEL CENTRE R & D

RUE DE L'AUREOLE 2 - 60400 JUMET (BELGIUM) (B)

campione
sample

Vetro stratificato/Laminated glass

prova eseguita dal / from 21/02/2003
test date al / to 7/03/2003

contrassegnato
reference

STRATOBEL 33.2

ricevuto il
received

19/02/2003 a mezzo vostro

Revision of 14/04/2011 for editorial editing.
This test report deletes and replaces the previous one n° 65935 dated 19/03/2003.

Attestazione di Prova di Tipo Type Test Attestation

Metodo di prova di durabilità secondo EN ISO 12543-4:1998 pt. 5.3.1
Test method for durability according to EN ISO 12543-4:1998 pt. 5.3.1

Campione: vetro stratificato Sample: laminated glass	Struttura (mm): Structure (mm):	3/0.76/3	STRATOBEL 33.2
---	------------------------------------	----------	----------------

Tipo di provino: provino ricavato dal taglio di una grande lastra

Bordo grezzo non lavorato
Nessuna protezione al bordo
Dimensioni 300 mm x 100 mm

Type of specimen: specimen cuts from larger pane

No edge worked
No edge protection
Dimensions 300 mm x 100mm


Metodo di supporto: solo un lato supportato dal portacampione

Method of supporting: one edge supported by test frame

Risultato della prova
Result of the test

Nessuna bolla; Nessuna delaminazione; Nessuna opacità
No bubbles; No delamination; No cloudiness

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Ennio Mognato



IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Antonio Tucci

Si attesta che il campione oggetto di analisi esibito dalla ditta richiedente presenta le caratteristiche sopra riportate. Il presente attestato si riferisce al campione esaminato e non può essere riprodotto parzialmente. In carta semplice per gli usi consentiti dalla legge.

We declare that the analysed sample, provided by the customer, presents the above-mentioned characteristics. This Test Report is relevant exclusively for the specimen tested and it cannot be partially reproduced. Issued on unstamped paper for the uses foreseen by the law.



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT N. 65937/REV001

pag. 1 di 1

Marghera 19/03/2003 rif. Marchio UNI Vetri Stratificati

richiedente GLAVERBEL CENTRE R & D
proposer RUE DE L'AUREOLE 2 - 60400 JUMET (BELGIUM) (B)

campione Vetro stratificato/Laminated glass
sample prova eseguita dal / from 21/02/2003
test date al / to 7/03/2003

contrassegnato STRATOBEL 44.1
reference

ricevuto il 19/02/2003 a mezzo vostro
received

Revision of 14/04/2011 for editorial editing.
This test report deletes and replaces the previous one n° 65937 dated 19/03/2003.

Attestazione di Prova di Tipo Type Test Attestation

Metodo di prova di durabilità secondo EN ISO 12543-4:1998 pt. 5.3.1
Test method for durability according to EN ISO 12543-4:1998 pt. 5.3.1

Campione: vetro stratificato Sample: laminated glass	Struttura (mm): Structure (mm):	4/0.38/4	STRATOBEL 44.1
---	------------------------------------	----------	----------------

Tipo di provino: provino ricavato dal taglio di una grande lastra

Bordo grezzo non lavorato
Nessuna protezione al bordo
Dimensioni 300 mm x 100 mm

Type of specimen: specimen cuts from larger pane

No edge worked
No edge protection
Dimensions 300 mm x 100mm

Metodo di supporto: solo un lato supportato dal portacampione

Method of supporting: one edge supported by test frame

Risultato della prova
Result of the test

Nessuna bolla; Nessuna delaminazione; Nessuna opacità
No bubbles; No delamination; No cloudiness

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Ennio Mognato



IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Antonio Tucci

Si attesta che il campione oggetto di analisi esibito dalla ditta richiedente presenta le caratteristiche sopra riportate. Il presente attestato si riferisce al campione esaminato e non può essere riprodotto parzialmente. In carta semplice per gli usi consentiti dalla legge.

We declare that the analysed sample, provided by the customer, presents the above-mentioned characteristics. This Test Report is relevant exclusively for the specimen tested and it cannot be partially reproduced. Issued on unstamped paper for the uses foreseen by the law.



Marghera 17/03/2003 *rif.* Marchio UNI Vetri Stratificati

richiedente GLAVERBEL CENTRE R & D
proposer RUE DE L'AUREORE 2 - 60400 JUMET (BELGIUM) (B)

campione Vetro stratificato/Laminated glass
sample *prova eseguita dal / from* 21/02/2003
test date *al / to* 7/03/2003

contrassegnato STRATOBEL 44.2
reference

ricevuto il 19/02/2003 a mezzo vostro
received

Revision of 14/04/2011 for editorial editing.
This test report deletes and replaces the previous one n° 65877 dated 17/03/2003.

Attestazione di Prova di Tipo Type Test Attestation

Metodo di prova di durabilità secondo EN ISO 12543-4:1998 pt. 5.3.1
Test method for durability according to EN ISO 12543-4:1998 pt. 5.3.1

Campione: vetro stratificato Sample: laminated glass	Struttura (mm): Structure (mm):	4/0.76/4	STRATOBEL 44.2
---	------------------------------------	----------	----------------

Tipo di provino: provino ricavato dal taglio di una grande lastra

Bordo grezzo non lavorato
Nessuna protezione al bordo
Dimensioni 300 mm x 100 mm

Type of specimen: specimen cuts from larger pane

No edge worked
No edge protection
Dimensions 300 mm x 100mm

Metodo di supporto: solo un lato supportato dal portacampione

Method of supporting: one edge supported by test frame

Risultato della prova
Result of the test

Nessuna bolla; Nessuna delaminazione; Nessuna opacità
No bubbles; No delamination; No cloudiness

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Ennio Mognato



IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Antonio Tucci

Si attesta che il campione oggetto di analisi esibito dalla ditta richiedente presenta le caratteristiche sopra riportate. Il presente attestato si riferisce al campione esaminato e non può essere riprodotto parzialmente. In carta semplice per gli usi consentiti dalla legge.
We declare that the analysed sample, provided by the customer, presents the above-mentioned characteristics. This Test Report is relevant exclusively for the specimen tested and it cannot be partially reproduced. Issued on unstamped paper for the uses foreseen by the law.



Marghera 17/03/2003 *rif.* Marchio UNI Vetri Stratificati

richiedente GLAVERBEL CENTRE R & D
proposer RUE DE L'AUREOLE 2 - 60400 JUMET (BELGIUM) (B)

campione Vetro stratificato/Laminated glass
sample *prova eseguita dal / from* 21/02/2003
test date *al / to* 7/03/2003

contrassegnato STRATOBEL 44.2 Patterned
reference

ricevuto il 19/02/2003 a mezzo vostro
received

Revision of 14/04/2011 for editorial editing.
This test report deletes and replaces the previous one n° 65901 dated 17/03/2003.

Attestazione di Prova di Tipo Type Test Attestation

Metodo di prova di durabilità secondo EN ISO 12543-4:1998 pt. 5.3.1
Test method for durability according to EN ISO 12543-4:1998 pt. 5.3.1

Campione: vetro stratificato Sample: laminated glass	Struttura (mm): Structure (mm):	4/0.38/4 patterned glass	STRATOBEL 44.2 Patterned
---	------------------------------------	--------------------------	-----------------------------

Tipo di provino: provino ricavato dal taglio di una grande lastra

Bordo grezzo non lavorato
Nessuna protezione al bordo
Dimensioni 300 mm x 100 mm

Type of specimen: specimen cuts from larger pane

No edge worked
No edge protection
Dimensions 300 mm x 100mm

Metodo di supporto: solo un lato supportato dal portacampione

Method of supporting: one edge supported by test frame

Risultato della prova
Result of the test

Nessuna bolla; Nessuna delaminazione; Nessuna opacità
No bubbles; No delamination; No cloudiness

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Ennio Mognato



IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Antonio Tucci

Si attesta che il campione oggetto di analisi esibito dalla ditta richiedente presenta le caratteristiche sopra riportate. Il presente attestato si riferisce al campione esaminato e non può essere riprodotto parzialmente. In carta semplice per gli usi consentiti dalla legge.
We declare that the analysed sample, provided by the customer, presents the above-mentioned characteristics. This Test Report is relevant exclusively for the specimen tested and it cannot be partially reproduced. Issued on unstamped paper for the uses foreseen by the law.



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT N. 65879/REV001

pag. 1 di 1

Marghera 17/03/2003 *rif.* Marchio UNI Vetri Stratificati

richiedente GLAVERBEL CENTRE R & D
proposer RUE DE L'AUREORE 2 - 60400 JUMET (BELGIUM) (B)

campione Vetro stratificato/Laminated glass
sample *prova eseguita dal / from* 21/02/2003
test date *al / to* 7/03/2003

contrassegnato STRATOBEL 55.1
reference

ricevuto il 19/02/2003 a mezzo vostro
received

Revision of 14/04/2011 for editorial editing.
This test report deletes and replaces the previous one n° 65879 dated 17/03/2003.

Attestazione di Prova di Tipo Type Test Attestation

Metodo di prova di durabilità secondo EN ISO 12543-4:1998 pt. 5.3.1
Test method for durability according to EN ISO 12543-4:1998 pt. 5.3.1

Campione: vetro stratificato Sample: laminated glass	Struttura (mm): Structure (mm):	5/0.38/5	STRATOBEL 55.1
---	------------------------------------	----------	----------------

Tipo di provino: provino ricavato dal taglio di una grande lastra

Bordo grezzo non lavorato
Nessuna protezione al bordo
Dimensioni 300 mm x 100 mm

Type of specimen: specimen cuts from larger pane

No edge worked
No edge protection
Dimensions 300 mm x 100mm


Metodo di supporto: solo un lato supportato dal portacampione

Method of supporting: one edge supported by test frame

Risultato della prova
Result of the test

Nessuna bolla; Nessuna delaminazione; Nessuna opacità
No bubbles; No delamination; No cloudiness

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Ennio Moggiato



IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Antonio Tucci

Si attesta che il campione oggetto di analisi esibito dalla ditta richiedente presenta le caratteristiche sopra riportate. Il presente attestato si riferisce al campione esaminato e non può essere riprodotto parzialmente. In carta semplice per gli usi consentiti dalla legge.
We declare that the analysed sample, provided by the customer, presents the above-mentioned characteristics. This Test Report is relevant exclusively for the specimen tested and it cannot be partially reproduced. Issued on unstamped paper for the uses foreseen by the law.



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT N. 65881/REV001

pag. 1 di 1

Marghera 17/03/2003 rif. Marchio UNI Vetri Stratificati

richiedente GLAVERBEL CENTRE R & D
proposer RUE DE L'AUREOLE 2 - 60400 JUMET (BELGIUM) (B)

campione Vetro stratificato/Laminated glass
sample prova eseguita dal / from 21/02/2003
test date al / to 7/03/2003

contrassegnato STRATOBEL 55.2
reference

ricevuto il 19/02/2003 a mezzo vostro
received

Revision of 14/04/2011 for editorial editing.
This test report deletes and replaces the previous one n° 65881 dated 17/03/2003.

Attestazione di Prova di Tipo Type Test Attestation

Metodo di prova di durabilità secondo EN ISO 12543-4:1998 pt. 5.3.1
Test method for durability according to EN ISO 12543-4:1998 pt. 5.3.1

Campione: vetro stratificato Sample: laminated glass	Struttura (mm): Structure (mm):	5/0.76/5	STRATOBEL 55.2
---	------------------------------------	----------	----------------

Tipo di provino: provino ricavato dal taglio di una grande lastra

Bordo grezzo non lavorato
Nessuna protezione al bordo
Dimensioni 300 mm x 100 mm

Type of specimen: specimen cuts from larger pane

No edge worked
No edge protection
Dimensions 300 mm x 100mm


Metodo di supporto: solo un lato supportato dal portacampione

Method of supporting: one edge supported by test frame

Risultato della prova
Result of the test

Nessuna bolla; Nessuna delaminazione; Nessuna opacità
No bubbles; No delamination; No cloudiness

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Ennio Magnato



IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Antonio Tucci

Si attesta che il campione oggetto di analisi esibito dalla ditta richiedente presenta le caratteristiche sopra riportate. Il presente attestato si riferisce al campione esaminato e non può essere riprodotto parzialmente. In carta semplice per gli usi consentiti dalla legge.
We declare that the analysed sample, provided by the customer, presents the above-mentioned characteristics. This Test Report is relevant exclusively for the specimen tested and it cannot be partially reproduced. Issued on unstamped paper for the uses foreseen by the law.



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT N. 65884/REV001

pag. 1 di 1

Marghera

17/03/2003

rif.

Marchio UNI Vetri Stratificati

richiedente
proposer

GLAVERBEL CENTRE R & D
RUE DE L'AUREOLE 2 - 60400 JUMET (BELGIUM) (B)

campione
sample

Vetro stratificato/Laminated glass

prova eseguita dal / from 21/02/2003
test date al / to 7/03/2003

contrassegnato
reference

STRATOBEL 55.4

ricevuto il
received

19/02/2003 a mezzo vostro

Revision of 14/04/2011 for editorial editing.
This test report deletes and replaces the previous one n° 65884 dated 17/03/2003.

Attestazione di Prova di Tipo Type Test Attestation

Metodo di prova di durabilità secondo EN ISO 12543-4:1998 pt. 5.3.1
Test method for durability according to EN ISO 12543-4:1998 pt. 5.3.1

Campione: vetro stratificato
Sample: laminated glass

Struttura (mm):
Structure (mm):

5/1.52/5

STRATOBEL 55.4

Tipo di provino: provino ricavato dal taglio di una grande lastra

Bordo grezzo non lavorato

Nessuna protezione al bordo

Dimensioni 300 mm x 100 mm

Type of specimen: specimen cuts from larger pane

No edge worked

No edge protection

Dimensions 300 mm x 100mm


Metodo di supporto: solo un lato supportato dal portacampione

Method of supporting: one edge supported by test frame

Risultato della prova
Result of the test

**Nessuna bolla; Nessuna delaminazione; Nessuna opacità
No bubbles; No delamination; No cloudiness**

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Ennio Mognato



IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Antonio Tucci

Si attesta che il campione oggetto di analisi esibito dalla ditta richiedente presenta le caratteristiche sopra riportate. Il presente attestato si riferisce al campione esaminato e non può essere riprodotto parzialmente. In carta semplice per gli usi consentiti dalla legge.

We declare that the analysed sample, provided by the customer, presents the above-mentioned characteristics. This Test Report is relevant exclusively for the specimen tested and it cannot be partially reproduced. Issued on unstamped paper for the uses foreseen by the law.



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT N. 65887/REV001

pag. 1 di 1

Marghera

17/03/2003

rif.

Marchio UNI Vetri Stratificati

richiedente
proposer

GLAVERBEL CENTRE R & D
RUE DE L'AUREOLE 2 - 60400 JUMET (BELGIUM) (B)

campione
sample

Vetro stratificato/Laminated glass

prova eseguita dal / from 21/02/2003
test date al / to 7/03/2003

contrassegnato
reference

STRATOBEL 66.1

ricevuto il
received

19/02/2003 a mezzo vostro

Revision of 14/04/2011 for editorial editing.
This test report deletes and replaces the previous one n° 65887 dated 17/03/2003.

Attestazione di Prova di Tipo Type Test Attestation

Metodo di prova di durabilità secondo EN ISO 12543-4:1998 pt. 5.3.1
Test method for durability according to EN ISO 12543-4:1998 pt. 5.3.1

Campione: vetro stratificato Sample: laminated glass	Struttura (mm): Structure (mm):	6/0.38/6	STRATOBEL 66.1
---	------------------------------------	----------	----------------

Tipo di provino: provino ricavato dal taglio di una grande lastra

Bordo grezzo non lavorato
Nessuna protezione al bordo
Dimensioni 300 mm x 100 mm

Type of specimen: specimen cuts from larger pane

No edge worked
No edge protection
Dimensions 300 mm x 100mm

Metodo di supporto: solo un lato supportato dal portacampione

Method of supporting: one edge supported by test frame

Risultato della prova
Result of the test

Nessuna bolla; Nessuna delaminazione; Nessuna opacità
No bubbles; No delamination; No cloudiness

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Ennio Magnato



IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Antonio Tucci

Si attesta che il campione oggetto di analisi esibito dalla ditta richiedente presenta le caratteristiche sopra riportate. Il presente attestato si riferisce al campione esaminato e non può essere riprodotto parzialmente. In carta semplice per gli usi consentiti dalla legge.

We declare that the analysed sample, provided by the customer, presents the above-mentioned characteristics. This Test Report is relevant exclusively for the specimen tested and it cannot be partially reproduced. Issued on unstamped paper for the uses foreseen by the law.



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT N. 65890/REV001

pag. 1 di 1

Marghera

17/03/2003

rif.

Marchio UNI Vetri Stratificati

richiedente
proposer

GLAVERBEL CENTRE R & D
RUE DE L'AUREOLE 2 - 60400 JUMET (BELGIUM) (B)

campione
sample

Vetro stratificato/Laminated glass

prova eseguita dal / from 21/02/2003
test date al / to 7/03/2003

contrassegnato
reference

STRATOBEL 66.2

ricevuto il
received

19/02/2003 a mezzo vostro

Revision of 14/04/2011 for editorial editing.
This test report deletes and replaces the previous one n° 65890 dated 17/03/2003.

Attestazione di Prova di Tipo Type Test Attestation

Metodo di prova di durabilità secondo EN ISO 12543-4:1998 pt. 5.3.1
Test method for durability according to EN ISO 12543-4:1998 pt. 5.3.1

Campione: vetro stratificato Sample: laminated glass	Struttura (mm): Structure (mm):	6/0.76/6	STRATOBEL 66.2
---	------------------------------------	----------	----------------

Tipo di provino: provino ricavato dal taglio di una grande lastra

Bordo grezzo non lavorato
Nessuna protezione al bordo
Dimensioni 300 mm x 100 mm

Type of specimen: specimen cuts from larger pane

No edge worked
No edge protection
Dimensions 300 mm x 100mm

Metodo di supporto: solo un lato supportato dal portacampione

Method of supporting: one edge supported by test frame

Risultato della prova
Result of the test

Nessuna bolla; Nessuna delaminazione; Nessuna opacità
No bubbles; No delamination; No cloudiness

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Ennio M. Magrato



IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Antonio Tucci

Si attesta che il campione oggetto di analisi esibito dalla ditta richiedente presenta le caratteristiche sopra riportate. Il presente attestato si riferisce al campione esaminato e non può essere riprodotto parzialmente. In carta semplice per gli usi consentiti dalla legge.

We declare that the analysed sample, provided by the customer, presents the above-mentioned characteristics. This Test Report is relevant exclusively for the specimen tested and it cannot be partially reproduced. Issued on unstamped paper for the uses foreseen by the law.



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT N. 65892/REV001

pag. 1 di 1

Marghera

17/03/2003

rif.

Marchio UNI Vetri Stratificati

richiedente
proposer

GLAVERBEL CENTRE R & D
RUE DE L'AURORE 2 - 60400 JUMET (BELGIUM) (B)

campione
sample

Vetro stratificato/Laminated glass

prova eseguita dal / from 21/02/2003
test date al / to 7/03/2003

contrassegnato
reference

STRATOBEL 88.1

ricevuto il
received

19/02/2003 a mezzo vostro

Revision of 14/04/2011 for editorial editing.
This test report deletes and replaces the previous one n° 65892 dated 17/03/2003.

Attestazione di Prova di Tipo Type Test Attestation

Metodo di prova di durabilità secondo EN ISO 12543-4:1998 pt. 5.3.1
Test method for durability according to EN ISO 12543-4:1998 pt. 5.3.1

Campione: vetro stratificato Sample: laminated glass	Struttura (mm): Structure (mm):	8/0.38/8	STRATOBEL 88.1
---	------------------------------------	----------	----------------

Tipo di provino: provino ricavato dal taglio di una grande lastra

Bordo grezzo non lavorato
Nessuna protezione al bordo
Dimensioni 300 mm x 100 mm

Type of specimen: specimen cuts from larger pane

No edge worked
No edge protection
Dimensions 300 mm x 100mm

Metodo di supporto: solo un lato supportato dal portacampione

Method of supporting: one edge supported by test frame

Risultato della prova
Result of the test

Nessuna bolla; Nessuna delaminazione; Nessuna opacità
No bubbles; No delamination; No cloudiness

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Ennio Magnato



IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Antonio Tucci

Si attesta che il campione oggetto di analisi esibito dalla ditta richiedente presenta le caratteristiche sopra riportate. Il presente attestato si riferisce al campione esaminato e non può essere riprodotto parzialmente. In carta semplice per gli usi consentiti dalla legge.
We declare that the analysed sample, provided by the customer, presents the above-mentioned characteristics. This Test Report is relevant exclusively for the specimen tested and it cannot be partially reproduced. Issued on unstamped paper for the uses foreseen by the law.



Marghera 17/03/2003 *rif.* Marchio UNI Vetri Stratificati

richiedente GLAVERBEL CENTRE R & D
proposer RUE DE L'AUREOLE 2 - 60400 JUMET (BELGIUM) (B)

campione Vetro stratificato/Laminated glass
sample *prova eseguita dal / from* 21/02/2003
test date *al / to* 7/03/2003

contrassegnato STRATOBEL 88.2
reference

ricevuto il 19/02/2003 a mezzo vostro
received

Revision of 14/04/2011 for editorial editing.
This test report deletes and replaces the previous one n° 65894 dated 17/03/2003.

Attestazione di Prova di Tipo Type Test Attestation

Metodo di prova di durabilità secondo EN ISO 12543-4:1998 pt. 5.3.1
Test method for durability according to EN ISO 12543-4:1998 pt. 5.3.1

Campione: vetro stratificato Sample: laminated glass	Struttura (mm): Structure (mm):	8/0.76/8	STRATOBEL 88.2
---	------------------------------------	----------	----------------

Tipo di provino: provino ricavato dal taglio di una grande lastra

Bordo grezzo non lavorato
Nessuna protezione al bordo
Dimensioni 300 mm x 100 mm

Type of specimen: specimen cuts from larger pane

No edge worked
No edge protection
Dimensions 300 mm x 100mm


Metodo di supporto: solo un lato supportato dal portacampione

Method of supporting: one edge supported by test frame

Risultato della prova
Result of the test

Nessuna bolla; Nessuna delaminazione; Nessuna opacità
No bubbles; No delamination; No cloudiness

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Ennio Mognato



IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Antonio Tucci

Si attesta che il campione oggetto di analisi esibito dalla ditta richiedente presenta le caratteristiche sopra riportate. Il presente attestato si riferisce al campione esaminato e non può essere riprodotto parzialmente. In carta semplice per gli usi consentiti dalla legge.

We declare that the analysed sample, provided by the customer, presents the above-mentioned characteristics. This Test Report is relevant exclusively for the specimen tested and it cannot be partially reproduced. Issued on unstamped paper for the uses foreseen by the law.