



Marghera 19/03/2003 rif. Marchio UNI Vetri Stratificati

richiedente GLAVERBEL CENTRE R & D  
proposer RUE DE L'AUREORE 2 - 60400 JUMET (BELGIUM) (B)

campione Vetrol stratificato/Laminated glass  
sample prova eseguita dal / from 12/03/2003  
test date al / to 12/03/2003

contrassegnato STRATOBEL 33.1  
reference

ricevuto il 19/02/2003 a mezzo vostro  
received

Revision of 14/04/2011 for editorial editing.  
This test report deletes and replaces the previous one n° 65938 dated 19/03/2003.

## Attestazione di Prova di Tipo Type Test Attestation

Vetro di sicurezza secondo EN 12600:2002  
Safety glazing according to EN 12600:2002

Su campioni di vetro piano stratificato aventi uno spessore nominale di: **6,38 mm**, è stata eseguita la prova di impatto prevista dalla Norma Europea EN 12600:2002, punto 5.

*On laminated flat glass specimens with a nominal thickness of: 6,38 mm, the impact test according to EN 12600:2002, point 5, has been made.*

Esito della prova / Test results:

Campione n° Specimen n°	Spessore Thickness	Dimensioni Dimensions	Altezza di caduta Drop height	Rottura Breakage	Modo di rottura* Mode of breakage*
1	6,07	1938 x 876	190	NO	/
2	6,07	1938 x 876	190	NO	/
3	6,06	1938 x 876	190	NO	/
4	6,08	1938 x 876	190	NO	/
1	6,07	1938 x 876	450	NO	Tipo B / Type B
2	6,07	1938 x 876	450	NO	Tipo B / Type B
3	6,06	1938 x 876	450	NO	Tipo B / Type B
4	6,08	1938 x 876	450	NO	Tipo B / Type B
	(mm)	(mm)	(mm)		

\* Determinata come in Appendice C (Determined as per Annex C)

Visti i risultati della prova (As a result of the test)

**CLASSE ASSEGNATA (performance classification): 2 (B) 2**


La prova è stata eseguita con apparecchiatura calibrata in conformità alla Norma EN 12600:2002, Appendice B.

Data di ultima calibrazione: 24/05/2002.

*The test has been performed with a calibrated test rig according to EN 12600:2002, Annex B.*

Date of the latest calibration: 24/05/2002.

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO  
Ennio Magnato



IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Antonio Tucci

*Si attesta che il campione oggetto di analisi esibito dalla ditta richiedente presenta le caratteristiche sopra riportate. Il presente attestato si riferisce al campione esaminato e non può essere riprodotto parzialmente. In carta semplice per gli usi consentiti dalla legge.*

We declare that the analysed sample, provided by the customer, presents the above-mentioned characteristics. This Test Report is relevant exclusively for the specimen tested and it cannot be partially reproduced. Issued on unstamped paper for the uses foreseen by the law.