

Beschussamt Mellrichstadt



Zertifikat 03Z021A01

Prüfung der durchwurfhemmenden Eigenschaft einer Verglasung
nach -DIN EN 356-

Stand der Richtlinie: Februar 2000

Inhaber des Zertifikates: Glaverbel SA
166 Chaussee de La Hulpe
B-1170 Brüssel

Protokollnummer: 03G021A01 vom 30.01.2003

Prüfgegenstand: 3 Prüfscheiben 1100 x 900mm
Auftraggeber: Glaverbel SA
Hersteller: Glaverbel SA
Probenbezeichnung: Stratobel 33-2

Konstruktiver Aufbau: s. Prüfbericht
Probendicke: 6,50 mm

Das vorgelegte Prüfmuster erfüllte die Prüfbedingungen nach
-DIN EN 356-.
Dem geprüften Verglasungstyp wird folgende Widerstandsklasse
zugeordnet:

DIN EN 356 P2A

BESCHUSSAMT MELLRICHSTADT

Mellrichstadt, 30.01.2003

Baumart

