

# Beschussamt Mellrichstadt



## Zertifikat

03Z021B01

Prüfung der durchwurfhemmenden Eigenschaft einer Verglasung nach -DIN EN 356-

Stand der Richtlinie: Februar 2000

Inhaber des Zertifikates: Glaverbel SA  
166 Chaussee de La Hulpe  
B-1170 Brüssel

Protokollnummer: 03G021B01 vom 30.01.2003

Prüfgegenstand: 3 Prüfscheiben 1100 x 900mm  
Auftraggeber: Glaverbel SA  
Hersteller: Glaverbel SA  
Probenbezeichnung: Stratobel 33-4

Konstruktiver Aufbau: s. Prüfbericht  
Probendicke: 7,30 mm

Das vorgelegte Prüfmuster erfüllte die Prüfbedingungen nach -DIN EN 356-.  
Dem geprüften Verglasungstyp wird folgende Widerstandsklasse zugeordnet:

**DIN EN 356 P4A**

BESCHUSSAMT MELLRICHSTADT

Mellrichstadt, 30.01.2003

Baumart

